

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«17» июля 2024 г., 11240061000211397573
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Сыктывкара управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

Респ Коми, г Сыктывкар, пр-кт Октябрьский, Дом 119А, тел. 88212218298, e-mail: ond.syktvykar@11.mchs.gov.ru
(место вынесения предостережения)

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
от « 17 » июля 2024 г. № 2407/021-11/1277/ПНН

1. Предостережение объявлено

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.М. КИРОВА", адрес юридического лица: 194021, Г.Санкт-Петербург, ПЕР. ИНСТИТУТСКИЙ, Д. 5, ЛИТЕР У ИНН 7802071697

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении

федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

1. 1. «22» июня 2024 в 23 часа 25 минут на пульт ЦППС (Центральный пункт пожарной связи) поступали сообщения о срабатывании системы пожарной сигнализации на объекте ФГБОУ ВО "СПБГЛТУ ИМ. С.М. КИРОВА", расположенном по адресу: г. Сыктывкар, ул. Старовского, д. 26; 2. По результатам проведенной разведки было установлено о ложных срабатываниях автоматической пожарной сигнализации на объекте ФГБОУ ВО "СПБГЛТУ ИМ. С.М. КИРОВА", расположенном по адресу: г. Сыктывкар, ул. Старовского, д. 26.

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

1. **Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункт 54 Правил, абзац 2

Обязательное требование

При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации.

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:

Организовать работы по ремонту и техническому обслуживанию средств противопожарной защиты, установленных на Вашем объекте, в целях исключения вынужденного отключения от пультового прибора оконечного установленного в подразделения ЦППС. Провести работы по установлению причин ложного срабатывания средств противопожарной защиты. Принять незамедлительные меры по устранению причин ложного срабатывания средств противопожарной защиты и недопущению нарушений обязательных требований, в целях исключения аналогичного случая и инициирования внеплановой выездной проверки. Довести до ответственных должностных лиц о личной ответственности за непринятие своевременных мер по

устранению обязательных требований, в том числе выразившиеся в вынужденном отключении Вашего объекта от пультowych приборов окончных

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов))

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290.

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Инспектор ОНД и ПР г. Сыктывкара УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Коми (государственный инспектор города Сыктывкара по пожарному надзору) Морошкина Мария Сергеевна



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

00A98ECC179341A5B862EAFE201A0878DE
Владелец: Морошкина Мария Сергеевна
Действителен с 03.07.2024 по 26.09.2025

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица)

подпись

Морошкина Мария Сергеевна - Инспектор ОНД и ПР г. Сыктывкара УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Коми (государственный инспектор города Сыктывкара по пожарному надзору) телефон: +78212409800, E-mail: ond.syktyvkar@11.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предостережения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале